

KINNITATUD

KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUM

Direktor Erli Aasamets

“.....”2011.a

TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN

KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUM

2011

Käesolev "Tulekahju korral tegutsemise plaan" on koostatud:

Siseministri 01.09.2010.a. määrus nr.43 „**Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded**“ alusel.

Plaani eesmärgiks on tagada inimeste teadlikkus tulekahju korral tegutsemisel ning sellega ohutu ja kiire evakuatsiooni ehitisest tulekahju korral.

Tulekahju korral tegutsemise plaani näol on tegemist töötajatele või teenistujatele suunatud juhendiga, mis annab neile ülevaate asutuse või ettevõtte tuleohutusalastest erisustest ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korrast.

Plaani koostas Firest-Consult OÜ

Külli Kaunissaar

Kontakttelefon 55683940

SISUKORD:

1. EVAKUATSIOONI JA TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMIST MÕJUTAVATE ANDMETE KIRJELDUS.....	4
1.1. EHITISTE TULEOHUTUSE LIIGITUSEST TULENEV KASUTUSVIIS JA KASUTUSOTSTARVE.....	4
1.2. EHITISTE KORRUSTE ARV, ÜLDPINDALA JA KORRUSEPINDALAD.....	5
1.3. EHITISTE KASUTAMISE KELLAJAD	6
1.4. KASUTAJATE ARV VASTAVALT EHITISTE KASUTUSKORRALE HOMMIKUSEL, PÄEVASEL, ÖHTUSEL JA ÖISEL AJAL	6
1.5. EHITISTES VIIBIVATE INIMESTE ARV, KES EI OLE VÕIMELISED ISESEISVALT EVAKUEERUMA.....	6
1.6. ANDMEID SISEVALVEPERSONALI, TURVATÖÖTAJATE JA NENDE ARVU KOHTA.....	6
1.7. EVAKUATSIOONITEED- JA PÄÄSUD, HÄDAVÄLJAPÄÄSUD NING NENDE ASUKOHAD...	6
1.8. EVAKUEERUMISE JA EVAKUEERIMISE VÕIMALUSI ÜHEST TULETÕKKESEKSIOONIST TEISE VÕI MUUSSE OHUTUSSE KOHTA EHITISTES.....	7
1.9. ESMASED TULEKUSTUTUSVAHENDID JA TULEOHUTUSPAIGALDISED NING NENDE ASUKOHAD.....	7
1.10. ESMAABIVAHENDID JA NENDE ASUKOHAD.....	11
1.11. MUUD ANDMED, MIS MÕJUTAVAD EVAKUATSIOONI JA TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMIST	11
2. ASUTUSE TULEOHTLIKKUSE KIRJELDUS.....	12
2.1. ASUTUSE TÖENÄOLISEMAD TULEKAHJU TEKKEPÕHJUSED NING TULEKAHJU VÄLTIMISE MEETMED.....	12
3. TULEKAHJUST TEAVITAMISE JUHIS.....	17
3.1.EHITISTES JA OHUALAS VIIBIVATE INIMESTE TULEKAHJUST TEAVITAMISE KORD	17
3.2.TÖÖTAJATE OMAVAHELISE KOMMUNIKATSIOONI KORD.....	17
3.3.TULEKAHJUTEATE KONTROLLIMISE KORD	18
3.4.TULEKAHJUTEATE HÄIREKESKUSELE EDASTAMISE KORD.....	18
4. EVAKUATSIOONI LÄBIVIIMISE JUHIS.....	19
4.1. EVAKUATSIOONI ALGATAMINE NING KÕIKIDE EHITISTES VIIBIVATE INIMESTE EVAKUEERUMISE JA EVAKUEERIMISE KORRALDUS	19
4.2.EVAKUEERUNUTE JA EVAKUEERITUTE KOGUNEMISKOHT.....	20
4.3. ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE LOENDUSE KORD.....	21
5. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE JUHIS	21
5.1. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE JUHTIMISE KORRALDUS.....	21
5.2. ESMASTE TULEKUSTUTUSVAHENDITE KASUTAMINE	24
5.3 TULEKAHJU LEVIKU PIIRAMISE MEETMEID.....	25
5.4 MUUD JUHISED TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISEKS.....	25
6. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS	26
6.1. PÄÄSTEMEESKONNA VASTUVÕTU KOHT ASUTUSE TERRITOORIUMIL JA SISENEMISTEED EHITISTESSE	26
6.2. PÄÄSTEMEESKONNA INFORMEERIMISE KORRALDUS	26

1. EVAKUATSIOONI JA TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMIST MÕJUTAVATE ANDMETE KIRJELDUS

1.1. EHITISTE TULEOHUTUSE LIIGITUSEST TULENEV KASUTUSVIIS JA KASUTUSOTSTARVE

Kilingi-Nõmme Gümnaasium:

- Peahoone - Sambla tn. 18 Kilingi-Nõmme on IV kasutusviisiga;
- Algklasside maja - ,Pargi tn. 6 Kilingi-Nõmme on IV kasutusviisiga;
- Õpilaskodu - Sambla tn.20 Kilingi-Nõmme on II kasutusviisiga.

Tegevusala – õppetöö ja õpilaste majutamine.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi territooriumi suurus on 105218 m².

Juurdepääsud hoonetele:

Peahoonele on 4 juurdepääsuteed - Pargi, Kooli, Sambla ja Raekoja tänava kaudu;

Algklasside majale on 2 juurdepääsuteed – Ringpuiestee tänavalt Pargi tänavale ja Sambla tänavalt;

Kaarhallile on 2 juurdepääsuteed – Sambla ja Pargi tänava kaudu;

Õpilaskodule on 2 juurdepääsuteed – Raekoja tänava ja Sambla tänava kaudu.

Kõikidele hoonetele on päästemasinatel võimalus sõita ümber hoonete.

Teede korrashoiu eest vastutab Saarde Kommunaal.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoonete kompleks koosneb neljast hoonest: peahoone, algklasside maja, kaarhall, õpilaskodu.

Ehitiste iseloomustus:

- hooned - kivi- ja betoonehitised;
- katused - plekk-katus;
- laed – ripplaed ja betoonlaed;
- seinad – peahoones, algklasside majas ja õpilaskodus telliskivi seinad, mis on kaetud krohviga ja värvitud; kaarhallis on vundamendile laotud seinad kõrgendustelistest 1,5 m ja ülejäänud osa on plekk (vahel soojusisolatsioon);
- põrandakatted – peahoone koridorides kiviplaat, klassiruumides PVC kate, mis on paigaldatud puitlaastplaadile; algklasside majas ja õpilaskodus PVC kate, mis on paigaldatud puitlaastplaadile; kaarhallis kiviplaat,saalis puitpõrand;

- korruste arv – peahoone on kolme korruseline, algklasside maja kahe korruseline, õpilaskodu on kolme korruseline, kaarhall on ühe korruseline;
- tulepüsivusklass, tuleohuklass – TP1;
- ohtlikumad piirkonnad – keemiakabineti abiruum (õppeotstarbelised kemikaalid väikestes kogustes) ja poiste tööõpetuse klass (puitmaterjalid).

Hoonete ruumide jaotus:

Peahoone:

- 1. korrus: kantselei, direktori kabinet, õppealajuhataja, klassiruumid, elektrikilbiruum, garderoob, sööklaua, köök, abiruumid, laoruumid, katlamaja;
- 2. korrus: klassiruumid, saal, abiruumid;
- 3. korrus: klassiruumid, raamatukogu, kabinetid;

Algklasside maja:

- 1.korrus: mängutoad, köök, õpetajate toad, klassiruumid, riietehoiud, saal;
- 2. korrus: klassiruumid, riietehoiud, pesuruumid, mängutoad.

Õpilaskodu:

- 1. korrus: rendipinnal Kilingi-Nõmme raamatukogu, kasvatajate tuba, puhkeruum ja pesuladu;
- 2.-3. korrus: toad, köök, puhkeruum;

Kaarhall:

- 1. Korrus: spordisaal, riietusruumid, olmeruumid.

1.2. EHITISTE KORRUSTE ARV, ÜLDPINDALA JA KORRUSEPINDALAD

Territooriumil asuva hoonetekompleksi üldpindala on 5578 m²

Peahoone 2700,0 m² - 3 korrust, juurdeehitusel 2 korrust

Algklasside maja 1700,0 m² - 2 korrust

Õpilaskodu 540,0 m²- 3 korrust

Kaarhall 638,0 m²- 1 korrus

1.3. EHITISTE KASUTAMISE KELLAJAD

Peahoones ja algklasside majas toimub õppetöö tunniplaani alusel. Arvestades haridusasutuse omapära toimub tegevus hoonetes esmaspäevast reedeni kella 7:00-22:00-ni. Ürituste korral ka nädalavahetusel.

Õpilaskodus on majutus 24h.

1.4. KASUTAJATE ARV VASTAVALT EHITISTE KASUTUSKORRALE HOMMIKUSEL, PÄEVASEL, ÕHTUSEL JA ÖISEL AJAL

Maksimaalne töötajate arv (korraga tööl) 7:00-16:30	- 50 töötajat
Maksimaalne õpilaste arv peahoones	- 265 õpilast
Maksimaalne õpilaste arv algklasside majas	- 100 õpilast
Kaarhallis (trennides korraga)	- 40 inimest
Õpilaskodu töötajate arv	- 4 töötajat
Õpilaskodus öisel (20:45-8:45) ajal tööl	- 1 töötaja
Õpilaskodus elanikke	- 52 inimest

1.5. EHITISTES VIIBIVATE INIMESTE ARV, KES EI OLE VÕIMELISED ISESEISVALT EVAKUEERUMA

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoonetes ei viibi paikselt inimesi, kes ei ole võimelised iseseisvalt evakueeruma.

1.6. ANDMEID SISEVALVEPERSONALI, TURVATÖÖTAJATE JA NENDE ARVU KOHTA

Päeval ajal, kella 7:00-st kuni 16:30-ni, on peahoone peaukse valvelaua läheduses tööl päevakoristaja.

1.7. EVAKUATSIOONITEED- JA PÄÄSUD, HÄDAVÄLJAPÄÄSUD NING NENDE ASUKOHAD

Evakuatsiooniteede ja –pääsude ja hädaväljapääsude asukohad on näidatud evakuatsiooniskeemidel.

1.8. EVAKUEERUMISE JA EVAKUEERIMISE VÕIMALUSI ÜHEST

TULETÕKKESEKTSIOONIST TEISE VÕI MUUSSE OHUTUSSE KOHTA EHITISTES

Peahoone erinevad osad- korrused, trepikojad, riidehoid jne. on kõik jagatud eraldi tuletõkkesektsioonideks. Kõikidele korrustele on paigaldatud tuletõkkeuksed EI30 (st. tuli ja suits ei levi 30 minuti jooksul ühest sektsioonist teise). Gümnaasiumi osas on tuletõkkeustel täiendavalt järjehoidjad (s.t. uks on kahepoolne ja vajadusel sulguvad ukse pooled õiges järjekorras).

Algklasside maja on sektsioneeritud tuletõkkesektsioonideks, mis on eraldatud tuletõkkeustega.

Õpilaskodu on sektsioneeritud korruste kaupa tuletõkkesektsioonideks, mis on eraldatud tuletõkkeustega.

Kõik tuletõkkeuksed on varustatud sulgemisseadmega ning nende mehhaaniline avatuna hoidmine on KEELATUD!

1.9. ESMASED TULEKUSTUTUSVAHENDID JA TULEOHUTUSPAIGALDISED NING NENDE ASUKOHAD

Kantavad kustutid

Tulekustutite minimaalselt vajalik hulk Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoonetes on vähemalt üks 6kg tulekustuti iga 200 m² kohta, kuid vähemalt kaks 6 kg tulekustuti korruse kohta.

Tulekustuti või tulekustuti asukohta osutav tuleohutusmärk on ruumi sisenemisel nähtav ning tulekustutile on tagatud vaba juurdepääs. Tulekustutil on töötajatele arusaadavas keeles (vähemalt eesti keeles) pealdis ja kasutusjuhise ning teabemärgid kasutusaine elektrijuhtivuse kohta.

Objekti omanik tagab tulekustuti korrashoiu selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega.

Kontrolli või hoolduse teostaja fikseerib tulemused kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Tulekustutite kontrolli teostatakse:

- üks kord aastas, kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised;
- üks kord kahe aasta jooksul, kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas.

Kontrollitud tulekustuti varustatakse kontrollilipikuga, millele on märgitud järgmise kontrollimise tähtaeg (aasta ja kuu), tulekustutit kontrollinud ettevõtja nimi ja aadress, kontrollinud isiku ees-ja perekonnanimi, kuupäev (aasta ja kuu), millal tulekustutit kontrolliti, sealhulgas ka eelmise kontrolli kuupäev. Kontrollilipikud on niiskus-, pleekimis- ja kulumiskindlad ning need kantakse tulekustuti kerele nii, et nad ei kataks tulekustuti pealdist.

Tuleohutuse eest vastutav töötaja on kohustatud:

- teostama vähemalt üks kord kvartalis tulekustutite vaatlust veendumaks, et tulekustutid asuvad ettenähtud kohtades, tulekustutid ei ole millegagi varjatud/tõkestatud, tulekustutite pealdised on loetavad, tulekustutitel ei ole märgatavaid kahjustusi, tulekustutitel rõhuanduri näit asub rohelises tsoonis, tulekustutite plommid on vigastamata, tulekustutid on nõutud tähtajal kontrollitud/hooldatud;
- tagama sobivate tulekustutite olemasolu ja korrashoiu;
- korraldama regulaarset tulekustutite kontrolli vastavalt kehtestud korrale;
- korraldama defektsete või mittetöötavate tulekustutite viivitamatu vahetuse või kehtestatud korras hoolduse.

Tulekustutid liigitatakse tulekahjuklassidesse kustutatava põlevaine järgi järgmiselt:

A-klassi tulekustuti

Kustutab tahkete, peamiselt orgaanilise päritoluga ja põlemisel hõõguvate ainete (puidu, paberi, tekstiili, põlevate kiudainete jms) tulekahjusid.

B-klassi tulekustuti

Kustutab põlevvedelike ja tahkete sulavate ainete (õli, bensiini, lahustite, vaikude, liimi, rasvade, enamiku plastide jms) tulekahjusid.

C-klassi tulekustuti

Kustutab gaaside (maagaasi, atsetüleen, propaani, vesiniku jms) tulekahjusid.

D-klassi tulekustuti

Kustutab metallide põlenguid.

F-klassi tulekustuti

Kustutab toiduõlide ja rasvade põlenguid.

Kui kustuti etiketil on tähtis E, siis võib seda kasutada kuni 1000 V pingega elektriseadmete kustutamiseks.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis on kasutusel ABC tüüpi 6 kg tulekustutid. Tulekustuteid on peahoones 18 tk., algklasside majas 6 tk., kaarhallis 2 tk., õpilaskodus 5 tk. ja Kilingi-Nõmme raamatukogus 1 tk. Tulekustutid on paigaldatud peahoones vastavalt märgistatud kappidesse, teistes

hoonetes on paigutatud tulekustutid vastavale alusele koridori seinal. Tulekustutite asukohad on näidatud skeemidel.

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS)

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi peahoones, algklasside majas ja õpilaskodus on olemas automaatne tulekahjuhäire süsteem.

Peahoones kasutatakse Kilsen NK-712 tüüpi ATS-i keskseadet, mis koosneb käsiteadustitest, anduritest ja häiresignaali allikatest. Keskseade asub 1. korruse esikus, sissepääsu vahetus läheduses. Keskseade on paigaldatud põrandast 1,5 m kõrgusele. ATS-i keskseade on varustatud autonoomse toiteallikaga, mis tagab süsteemi töö min. 72 tunni vältel peale võrgupinge kadumist. Väljapääsude juurde on paigaldatud tulehäire käsiteadustid. Häire väljundiks on häirekellad ja sireenid. Peahoone ATS- keskseadet jälgib direktori asetäitja haldusalal Ülle Tammela ja päevasel ajal on peahoone peaukse valvelaua läheduses tööl päevakoristaja.

NB! Alates veebruar 2013.a. Peahoone Sambla 18 ei ole ühenduses Häirekeskusega, koolimajas tuletõrje häire edastatakse telefonile Ü.Tammela ja H. Jaakson.

Algklasside majas on kasutusel BENTEL 408 tüüpi tulekahjusignalisatsioonisüsteem, mis hõlmab kogu maja ja on varustatud optiliste suitsuanduritega, käsiteadustitega ja häirekelladega. ATS-i keskseade asub maja 1. korrusel. ATS-i keskseade on varustatud autonoomse toiteallikaga, mis tagab süsteemi töö ka peale võrgupinge kadumist. Algklasside maja ATS- keskseadet jälgib majahoidja.

Algklasside maja tulekahjuteade ei lähe automaatselt Lääne-Eesti Häirekeskusesse!

Õpilaskodus on kasutusel IC-TEC FP 4-6 seeria ATS-i keskseade, mis koosneb optilistest suitsuanduritest, käsiteadustidest ja häirekelladest. Keskseade asub peasissekäigu trepikojas.

Õpilaskodu ATS- keskseadet jälgib kasvataja.

Õpilaskodu tulekahjuteadet ei edastata automaatselt Lääne-Eesti Häirekeskusesse!

Hoonete tuleohu häire korral on ette nähtud ventilatsiooniseadmete automaatne väljalülitamine.

Ruumide elektrooniliselt suletavad uksed on varustatud lisatoiteallikatega (akudega). ATS veatu ja katkematu funktsioneerimise tagamiseks tuleb ATS regulaarselt hooldada ja kontrollida. Valdajal on sõlmitud hooldusleping AS G4S Eesti A.H Tammsaare tee 25, 11314 Tallinn

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis on määratud ATS hoolduse ja kontrolli läbiviimise eest vastutavaks isikuks direktori asetäitja haldusalal Ülle Tammela.

Turvavalgussüsteemid

Turvavalgussüsteem koosneb evakuatsioonivalgustusest, suuna- ja evakuatsioonipääsumärkidest.

Evakuatsioonivalgustus on turvavalgustus (laevalgustid, mis elektrikatkestuse korral töötavad 2-4 tundi akude pealt), mis on ette nähtud ohtu sattunud inimestele ohutuks evakueerumiseks ja samuti abiks evakuatsioonitee ja sellel paiknevate tuletõrje- ja päästevahendite leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks.

Evakuatsioonipääsu- või suunamärk on nähtav ükskõik millisest evakuatsioonitee punktist.

Turvavalgussüsteemi kontrollitakse üks kord kvartalis.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis hooldab turvavalgusteid AS G4S Eesti A.H Tammsaare tee 25, 11314 Tallinn

Suitsueemaldussüsteem

Hoonetest peab olema võimalik tulekahju korral eemaldada soojust ja suitsu. Suitsu ja soojuse eemaldamine võib põhineda sundventilatsioonil või loomulikul tõmbel. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi suitsueemaldamine evakuatsioonialadelt ja ruumidest on valdavas osas ette nähtud avatavate uste ja akende kaudu, ning päästemeeskonna kaasabil.

Piksekaitse

Piksest põhjustatud liigpingete mahajuhtimiseks on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi algklasside maja, peahoone ja õpilaskodu hoonetele paigaldatud piksekaitsesüsteem.

Tulekustutustöödeks mõeldud hooneväline tuletõrjeveevarustus

Vastavalt EVS 812:6-2005 "Tuletõrje veevarustus" nõuetele on hoonete kompleksi välistulekustutuse vajalik vooluhulk 25 l/s.

Lähimad tuletõrjehüdrandid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hoonete kustutamiseks asuvad (Lääne-Eesti Päästkeskuse arvestuses):

Sambla - Kooli tänava ristmikul, TMP (Tallinn tüüpi, maa-pealne)

Sambla – Pargi tänava ristmikul, TMP (Tallinn tüüpi, maa-pealne)

Kooli territooriumil asetseb TMP (Tallinn tüüpi maa pealne), mis asub peahoone õpilaste välisukse vastas suure männi kõrval.

Looduslike veekogude kaugused kooli territooriumist on 1km, 1,5km ja 1,7km.

1.10. ESMAABIVAHENDID JA NENDE ASUKOHAD

Peahoone õpetajate toas ja köögis on paigutatud nähtavatesse kohtadesse esmaabivahendite komplektid, et traumade või muude õnnetuste korral anda kannatanuile esmaabi ja hoida kannatanut kuni arstiabi saabumiseni.

Algklasside majas ja õpilaskodus on olemas esmaabivahendid.

Esmaabikomplektid sisaldavad:

Esmaabiside haavatampooniga

Steriilne haavapadi 5 cm x 5 cm

Steriilne haavapadi 7,5 cm x 7,5 cm

Steriilne haavapadi 10 cm x 10 cm

Rullside 10 cm x 4 m

Rullside 15 cm x 4 m

Plaastrite komplekt (24 tk eri suurus)

Rullplaaster kitsas

Kolmnurkrätik

Elustamismask

Käärid/turvalõikur

Kaitsekindad (vinüül)

Esmaabi soojendustekk

Trauma kompresskott - isekülmuv (ühekordne)

Esmaabivahendite kasutamisjuhend

Esmaabi andmise juhend

1.11. MUUD ANDMED, MIS MÕJUTAVAD EVAKUATSIOONI JA TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMIST

Kooli territooriumil on parkimine lubatud kooli peahoone ja kaarhalli osas ainult kooli töötajatele. Kooli töötajad võivad parkida vastu õpilaskodu ja peahoone vahel oleva pargi hekki. Parkimiskohti ca 20.

Algklasside maja aiaga piiratud alal on lubatud peatuda ainult teenindaval transpordil. Autosid saab parkida vastaval platsil väljaspool algklasside maja piiravat aeda.

Õpilaskodu kõrval on parkimisplats.

2. ASUTUSE TULEOHTLIKKUSE KIRJELDUS

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis ei toimu tule- ja plahvatusohtlikke tegevusi ja protsesse, ning ei hoita ohtlikke aineid.

2.1. ASUTUSE TÕENÄOLISEMAD TULEKAHJU TEKKEPÕHJUSED NING TULEKAHJU VÄLTIMISE MEETMED

Tõenäolisemad tulekahju tekkimise põhjused asutuses on:

- elektri- ja tehnoloogilise seadme rike;
- mittekorras seadme ja töövahendi kasutamine;
- territooriumi, töökohtade ja tehnoloogiliste seadmete mittepuhastamine põlevmaterjali jäätmetest;
- suitsetamine selleks mitte ettenähtud kohas;
- ohutusnõuete rikkumine tuletööde teostamisel;
- kergestisüttivate vedelike (õli, lahustid jms) lekete puhastamata jätmine;
- kuritahtlik süütamine;
- sõidukite avarii territooriumil;
- hooletus lahtise tulega.

Elektri ja kütteseadmete kasutamine

Hoones ja territooriumil tohib kasutada standardseid elektriseadmeid, mille paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel tuleb juhendada tootja kasutusjuhenditest ning nende paigaldamisest, kasutamist ja hooldamist käsitlevatest õigusaktidest.

Töö lõpetamisel lahutatakse elektriseade vooluvõrgust, välja arvatud tehnoloogilise juhendi või objektile kehtestatud korra järgi ööpäevaringselt töötav elektriseade.

Elektriseadme kasutamisel ei tohi:

- paigaldada ajutist elektrijuhistikku (välja arvatud ehitus-, remondi-või ajutise töökoha toitejuhet;
- kasutada vigastatud või riknenud isolatsiooni või muu tulekahju või plahvatust põhjustada võiva defektiga elektritarvitit või juhistikku;
- kasutada elektrijuhistiku lubatavale voolutugevusele mittevastavat kaitset;
- kasutada töökeskkonna tingimustel mittevastavat elektritarvitit ja –juhistikku;
- hoida elektrijaotlas või elektrijaotuspunktis, selle peal, all või vastu mis tahes põlevmaterjali või eset;
- kasutada mittestandardset elektrikütte tarvitit või valgustit;
- jätta järelvalveta pidevaks tööks mitteettenähtud elektriseadet.

Elektriseadmete korraline tehniline kontroll tuleb läbi viia kord 5 aasta jooksul sh. piksekaitsele!

Tehnoloogilised seadmed

Tehnoloogilised seadmed ja nende töötsoon tuleb töö lõppedes koristada ja puhastada põlevmaterjalide jääkidest/jäätmetest, sh määrdeainete leketest ja tolmust.

Tehnoloogiliste seadmete hooldus peab olema tehtud vastavalt tehnilise dokumentatsiooni ja tehnoloogilise reglemendi nõuetele.

Seadmete elektrikilpides ei tohi hoida sellesse mittekuuluvaid esemeid. Seadmete elektrikilbid peavad olema kontrollitud ja tolmust puhastatud vähemalt üks kord aastas.

Keelatud on ilma ohutuse eest vastutavate isikute loata ja järelvalveta käivitada/töötada defektse, rikkis ja ohutusnõuetele mittevastava või hooldustähtaja ületanud seadmega, kuni defekt/riike/mittevastavus on kõrvaldatud, seade asendatud või hooldus tehtud. Defektsest, mittevastavast ja hooldustähtaja ületanud seadmest tuleb viivitamatult teavitada ohutuse eest vastutavat isikut ja võtta tarvitusele meetmed ohutuse tagamiseks või defektse seadme juhusliku/eksliku käivitamise tõkestamiseks.

Tehnoloogiliste seadmete juures peavad olema kättesaadavad kehtivad kasutusjuhendid, tööohutusjuhendid ja hooldusjuhendid. Seadmetega töötada, seadmeid hooldada ja remontida võivad ainult ohutusalase juhendamise läbinud isikud. Tehnoloogiliste seadmete ohutusnõuetele vastavust, korrashoidu, hooldus- ja remonditööde teostamist peavad süstemaatiliselt kontrollima töö-, tule- ja elektriohutuse eest vastutavad isikud.

Territoorium

Territooriumi sõiduteed, juurdepääsud hoonele ja tuletõrjeveevõtukohtadele peavad olema alaliselt vabad ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras. Juurdepääsuteed hoonetele, parkimisaladele ja tuletõrjeveevõtukohtadele peavad olema tähistatud asjaomaste liiklusmärkidega ja suunaviitadega. Sõidukite parkimisalad ja tuletõrjeveevõtukohad peavad olema märgistatud kohaviitadega ning vajadusel teekattemärgistusega.

Sõiduteede, juurdepääsude sulgemisel remondiks või muuks otstarbeks, kui see takistab päästetehnika läbisõitu, rajatakse viivitamatult läbipääs suletavasse lõiku või seatakse üles ümbersõiduvõimalust näitav viit.

Territoorium peab olema alaliselt puhas põlevmaterjali jäätmetest, sh prahist. Territooriumi koristamise ja puhastamise sagedus peab olema kindlaks määratud.

Jäätmed tuleb territooriumil koguda ja hoida selleks määratud kohta paigutatud konteineris. Õlide ja muude tuleohtlike lahustite/kemikaalide jäätmete konteineri/vaadi kaas või kork peab olema suletud. Põlevmaterjal peab olema territooriumil paigutatud eraldatult vastavalt ohtlike ainete ühtesobivusele.

Territooriumil on keelatud:

- suitsetada ja teha lahtist tuld selleks mitte ettenähtud kohtades;
- hoida põlevmaterjale lähemal, kui 4m hoonetest;
- kauemaks kui 5minutiks parkida töötava mootoriga sõidukit lähemal kui 4m põlevmaterjali ja jäätmete ladustamise kohtadest;
- valada kanalisatsiooni tuleohtlikku või oksüdeerivat vedelikku;
- püstitada ehitist/hoonet ilma kehtestatud korras kinnitatud ehitusprojektita.

Hoonetes peavad olema nähtavatele kohtadele üles pandud:

- teatis häirekeskuse telefoninumbriga või telefoni asukohta tähistav tuleohutusmärk;
- esmast tulekustutusvahendit tähistav tuleohutusmärk;
- elektrikilbi ruumi ukse välisküljel elektrihoutusmärk;
- evakuatsiooni väljapääsu tähistav valgustatav ohutusmärk.

Hoonetes või selle ruumides on keelatud:

- suitsetada selleks mitte ettenähtud kohtades;
- kasutada, hoida/ladustada tuleohtlikku vedelikku, gaasi ja kemikaali selleks otstarbeks mitte ehitatud, seadistamata ja sundventilatsioonita ruumis või kohas;
- kasutada, hoida/ladustada tuleohtlikku vedelikku ja gaasi, mille taaral on lekkimise tunnused;
- ummistada juurdepääsu elektrikilpidele ja tulekustutusvahenditele;
- jätta töötavaid seadmeid järelevalveta (juhul kui seadmel puudub automaatne rikkekaitse või avariiseiskamise seade);
- tõkestada evakuatsiooniteid ja väljapääse;
- jäigalt sulgeda või lukustada evakuatsiooniväljapääsu ust/väravat (evakuatsiooniväljapääsu uks/värav peab olema varustatud evakuatsioonisulusega, mis peab olema alati avatav ilma abivahenditeta);
- avamatult sulgeda hädaväljapääsuks ettenähtud akent või muud ava;
- paigaldada evakuatsiooniteele pöödristi, lükand- või pöördust või muud inimeste evakueerimist takistavaid seadeldisi või katta evakuatsioonitee seina lauspeegliga, kui see ei ole ette nähtud ehitusprojektiga;
- hoida tuletõkkeust pidevalt avatuna või seda avatud seisundis fikseerida;
- põlevat küünalt järelevalveta jätta.

Suitsetamiskohad

Suitsetamine kooli territooriumil ja kooli hoonetes on keelatud!

Tuletööd

Tuletööd on:

- gaaskeevitus- ja gaasleektöö;
- elektrikeevitustöö;
- põlevvedelikuga metalli lõikamine;

- põlevvedelikuga tehtav jootetöö;
- ketaslõikuriga metalli lõikamine;
- sepatööd;
- bituumeni ja muu põlevmastiksi kuumutamine ning kasutamine;
- gaasileegi ja kuumaõhupuhuri kasutamine;
- küttekoldevälise tule tegemine.

Tuletöid võib teha tuletöö alase koolituse läbinud isik, kellel on tuletöö tunnistus. Tuletöötunnistuse omistab erialase ettevalmistusega koolituse korraldaja, kes omab piisavaid teadmisi tuleohutuse valdkonnas. Tuletöötunnistus kehtib väljastamise kuupäevast kuni 5 aastat. Tuletöötunnistuse kehtivuse lõppemisel tuleb koolitus läbida uuesti täies mahus.

Alaline tuletöö koht on spetsiaalselt tuletöö tegemiseks projekteeritud või kohandatud koht, mis on piirdega eraldatud ja kaitstud kõrvalisest ruumist, ehitisest või maa-alast selliselt, et tuletöid on võimalik teha ohutult ning tule levik väljapoole alalist tuletöö kohta on takistatud.

Alaline tuletöö koht vastab vähemalt järgmistele tingimustele:

- tuletöö koha tarindid ja piirded on kas mittepõlevast materjalist või kaitstud süttimise ees;
- tuletöö koha sisustus ei ole põlevast materjalist;
- tuletöö kohas ei hoita ega töödelda põlevmaterjali;
- tuletöö koht on tulekindlalt eraldatud ruumist, kus hoitakse põlevmaterjale või kus toimub tegevus, millega võib kaasneda tule- või plahvatusoht.

Ajutiseks tuletöö kohaks on koht, mis ei vasta alalise tuletöö koha tingimustele, kuid milles on võetud tarvitusele abinõud vältimaks põlevmaterjali süttimist.

Tulekustutusvahendid tuletöö kohas

Alalises ja ajutises tuletöö kohas on vähemalt kaks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit ning katusekattetööde puhul, kui kuumutatakse bituumeni või muud põlevmaterjali, lisaks veel vähemalt kaks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutit või üks 12 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti.

Ajutises tuletöö kohas võib tulekustutite asemel olla ämber või muu anum veega, kui tule kustutamiseks mõeldud vett on piisavas koguses, kuid mitte vähem kui 10 liitrit. Samuti võib

ajutises tuletöö kohas tulekustuti asendada veega täidetud voolikusüsteemi kasutamisega. Tulekustuti asemel vee kasutamine on lubatud kui ajutises tuletöö kohas ohustatud põlevmaterjali saab veega kustutada. Tulekustutusvahendid paiknevad tuletöö kohast kuni 10 meetri kaugusel ning on pandud valmis koheseks kasutamiseks.

Terviktekst „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“ on esitatud siseministri 7.09.2010.a. määruses nr.47.

3. TULEKAHJUST TEAVITAMISE JUHIS

3.1.EHITISTES JA OHUALAS VIIBIVATE INIMESTE TULEKAHJUST TEAVITAMISE KORD

Ehitistes viibivate inimeste tulekahjust teavitamine toimub läbi häirekellade. Tulekahju avastaja käivitab käsitsi häirekellad, kui automaatne tulekahjusignalisatsioon ei ole veel rakendunud.

Samuti võib kasutada kõiki meetmeid hoonetes olijate teavitamiseks:

- pidev koolikella helistamine, elektri puudumisel mehhaanilise kella helistamine;
- kooliraadio.

3.2.TÖÖTAJATE OMAVAHELISE KOMMUNIKATSIOONI KORD

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi tulekahju korral tegutsemist objektil korraldab direktori asetäitja haldusalal Ülle Tammela. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamist korraldab direktor Erli Aasamets, kes on ühtlasi kooli hädaolukorra lahendamise juht. Tulekahju puhkedes korraldab situatsiooni lahendamist Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hädaolukorra lahendamise juht koos vastutusosaladele määratud personaliga.

Nimi	Vastutusala	Telefon tööl	Mobiiltelefon	Kodune aadress
Erli Aasamets	hädaolukorra lahendamise juht	4492442	51 33486	Aia 17-11 Kilingi-Nõmme
Mari Karon	evakueerimine Sambla 18	4492394	56 982 973	Nõmme 19-12 Kilingi-Nõmme
Eha Kipri	evakueerimine Pargi 6		56 601 345	Aia 11-11

Age Link	evakueerimine Sambla 20		56 635 528	Kilingi-Nõmme Aia 20-11 Kilingi-Nõmme
Ülle Tammela	inimeste loendus, transport ruumidele ligipääs tagama inimeste turvalisuse evakueerimisel;		56 699 853	Leipste Küla Saarde Vald
Rein Riis	kommunikatsioonid		53403515	Aia 20-2 Kilingi-Nõmme

Vajalikud uste võtmed ja nende asukoht

Peahoone kõik võtmed asuvad 1. korruse peasissekäigu läheduses olevas elektrikilbiruumis, kuhu on paigaldatud võtmete kapp. Elektrikilbiruumi ja ATS-i võtmed asuvad peasissekäigu 1. korruse valvelaua sahtlis. Lisaks asuvad kõikide klassiruumide võtmed õpetajate toas.

Peasissepääsu võti asub kooli kõrval elava eraisiku kodus, kes vajadusel ööpäevaringselt avab päästjatele ukse. Kilingi-Nõmme päästjatele on kooli võtmete asukohad teada.

Algklasside maja võtmed asuvad 1. korrusel ruumis 129.

Õpilaskodu võtmed asuvad kasvataja ruumis 1. korrusel.

3.3.TULEKAHJUTEATE KONTROLLIMISE KORD

Kui ATS-i keskseadmele saabub tulekahjuhäire, siis tuleb toimida järgmiselt:

- kontrollitakse, kas häire on õige või vale;
- **Koolihoone Sambla 18 ei lähe automaatselt Lääne-Eesti Häirekeskusesse.**
- **algklasside maja ja õpilaskodu häire ei lähe automaatselt Lääne-Eesti Häirekeskusesse;**
- kui tegemist on õige tulekahjuhäirega, **lülitatakse koheselt sisse häirekellad ja helistatakse telefonile 112;** samaaegselt käivitatakse inimeste evakuatsioon ning toimitakse edasi vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile;
- kui tegemist on vale tulekahjuhäirega, helistatakse Lääne-Eesti Häirekeskuse telefonil **112** ja teatatakse, et tegemist on vale tulekahjuhäirega;

- kui tegemist on vale tulekahjuhäirega, siis teavitatakse sellest hooldustehnikut, et likvideerida häire põhjus;
- peale häire põhjuse likvideerimist tehakse häires olnud ATS keskseadmele taastus.

3.4.TULEKAHJUTEATE HÄIREKESKUSELE EDASTAMISE KORD

NB ! Tulekahju puhkemise korral peab juhtkonna ja töötajate tegevus olema eelkõige suunatud õpilaste ja kaastöötajate ohutuse tagamiseks.

Tulekahju avastaja on kohustatud helistama **telefonil 112 ja teatama alljärgnevat:**

- teata õnnetuskoha aadress (Kilingi Nõmme Gümnaasium - Sambla 18 Kilingi –Nõmme, õpilaskodu - Sambla 20 Kilingi-Nõmme, algklasside maja – Pargi 6 Kilingi-Nõmme);
- räägi, mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses);
- teata päästekorraldajale, kas ruumides on inimesi, kas neid ähvardab oht;
- vasta küsimustele rahulikult;
- järgi häirekeskusest saadud juhiseid;
- teata oma nimi ja kui tead, ka telefoni number, millelt helistad;
- ära katkesta kõnet ilma loata;
- ära lülita telefoni välja peale teate edastamist – päästekorraldaja võib veel lisainformatsiooni vajada;
- kui olukord muutub oluliselt enne päästemeeskonna saabumist, teata sellest häirekeskusesse.

4. EVAKUATSIOONI LÄBIVIIMISE JUHIS

4.1. EVAKUATSIOONI ALGATAMINE NING KÕIKIDE EHITISTES VIIBIVATE INIMESTE EVAKUEERUMISE JA EVAKUEERIMISE KORRALDUS

Inimene või töötaja, kes avastab põlengu, on kohustatud käivitama häirekellad, punased käivitusnupud seintel ja helistama **telefonil 112**.

Hädaabi telefonide asukohad on direktori kabinetis, kantseleis, õppealajuhataja kabinetis, õpetajate toas, arvutiklassis, köögis, algklasside majas, raamatukogus ja õpilaskodus. Häirenupud asuvad hajutatuna fuajeedes ja koridorides.

Kohustuslikuks hoonetest evakueerumises korralduseks on häirekellade pidev helin. Isikud, kes vastutavad evakuatsiooni eest, suunavad õpilasi väljapääsude ni valides selleks kõige ohutum ja lühim tee:

Juurdeehituse ruumidest:

- I korruselt ruumidest 119,120,121,122 väljutakse spordihoonepoolsest välisuksest;
- II korruselt ruumidest 212, 214, 215, 216, 217 liigutakse galerii kaudu spordihoonesse ja väljutakse spordihoone välisukse kaudu.

Peahoone ruumidest:

- I korruselt ruumidest 109, 110, 114 väljutakse garderoobi välisuksest;
- II korruselt ruumidest 201, 202, 203, 204, 205 väljutakse peatrepi kaudu peauksest;
- II korruselt ruumidest 206, 207, 208, 209 liigutakse galerii kaudu spordihoonesse ja väljutakse spordihoone välisukse kaudu;
- III korruselt ruumidest 301, 304, 305, 306, 307, 309, 310 väljutakse peatrepi kaudu peauksest.

Samuti aidatakse hätta või lõksu jäänud kaastöötajaid. Kontrollitakse, et kõik inimesed oleksid hoonest lahkunud.

Kogu tegevus peab olema suunatud õpilaste ning teiste objektil viibivate inimeste ohutuse tagamisele.

Evakueerimisel on kasulik teada:

- inimeste evakueerimisel on kõige tähtsam inimestes säilitada rahu;
- ehmunud inimesed alluvad kergesti ja täidavad käsklusi mõtlemata nende sisule;
- evakueerimist juhtides tuleb rääkida võimalikult rahuliku ja valju häälega, püüdes haarata initsiatiivi;
- viivitamatult tuleb maha suruda kõik paanika tekitamise katsed;
- prioriteediks evakueerimisel peab olema – ohtlikus tsoonis viibivad inimesed evakueerida esimestena;
- liikumine treppidel ja evakuatsiooniteedel (ukseavad) peab olema tasakaalukas ja rahulik, vältida jooksmist;
- ohtlikud situatsioonid tekivad kitsastes kohtades (ukseavad jms), kus suur hulk inimesi püüab kiiresti kitsaskohast läbi minna. Sellistes kohtades on eriti oluline rahustada õpilasi ja kaastöötajaid ning suruda maha kõik paanika tekitamise võimalused;

- väljudes ruumidest jälgida, et ukse saaksid suletud.

4.2.EVAKUEERUNUTE JA EVAKUEERITUTE KOGUNEMISKOHT

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis on määratud **peahoone õpilaste** evakueerunute kogunemiskohaks **kooli kaarhalli**:mille ukse avab peahoone evakueerimise eest vastutav isik.

- kuhu õpilased kogunevad loenduseks tunni ajal klasside kaupa koos viimases tunnis olnud õpetajaga;
kaarhalli- ruumidest 214, 215, 216, 217, 206, 207, 208, 209;
kaarhalli- ruumidest 119, 120, 121, 122, 201, 202, 203, 204, 205, 109, 110,114;
kaarhalli- ruumidest 301, 304, 305, 306, 307, 309, 310.
- vahetunni ajal kogunevad õpilased kaarhalli oma klassi numbri alla, kus õpetaja loendab õpilased;
- õppetöö välisel ajal toimub evakuatsioon õpilaskodusse.

Algklasside maja õpilased evakueeritakse õppetöö ajal ja õppetöö välisel ajal spordihoonesse, kus õpetaja loendab õpilased.

Õpilaskodu õpilased evakueeritakse Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi peahoonesse.

4.3. ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE LOENDUSE KORD

Evakueerunute loendamiseks on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis olemas prindituna õpilaste ja töötajate nimekiri hoonete kaupa:

- **peahoone nimekiri – Kooli sekretäril**
- **algklasside maja nimekiri – evakueerimise eest vastutaval isikul**
- **õpilaskodu nimekiri – kasvatajal.**

Peale evakueerumist kogunemiskohta viiakse läbi inimeste loendus. Viimati tunnis olnud õpetaja kogub õpilased kokku, loeb üle ja teatab puuduvate õpilaste nimed kooli juhtkonnale . Kui loenduse tulemusena selgub, et mõni õpilane või töötaja on kadunud siis edastatakse võimalikult kiiresti informatsioon orienteeruvast või võimalikust inimese asukohast hoonest päästetööde juhile.

5. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE JUHIS

5.1. TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE JUHTIMISE KORRALDUS

Tegevus	Tegutsemise kirjeldus	Täitja
Tulekahjust teatamine	Tulekahju avastanud inimene on kohustatud: Vajutama sisse lähima tulekahjuhäire teatenupu, kui alarm ei ole automaatselt rakendunud. Helistama koheselt Häirekeskusele tel. 112 Teavitama tulekahjust hädaolukorra lahendamise juhti. Teavitama koheselt Saarde vallavalitsust tulekahjust.	tulekahju avastaja hädaolukorra lahendamise juht
Häire õigsuse kontrollimine	Alarmi rakendumisel kontrollitakse koheselt üle häiretsoon ja ohu puudumise tuvastamisel lülitatakse alarm välja ning teavitatakse sellest koheselt personali.	direktori asetäitja haldusalal
Esmased abinõud	Asuma kustutama tuld esmaste tulekustutusvahenditega, pulberkustutitega, selle võimatuse korral väljuma lähima ja ohutuma väljapääsu kaudu, sulgedes tulekahju asukoha ruumi uksed ja aknad.	kõik töötajad, kes ei ole hõivatud õpilaste evakueerimisega
Ohutuse abinõud	Hindama tulekahju ulatust ja levikut ning vastavalt sellele korraldama inimeste evakueerimist ja kustutustöid, tagades enda ja kustutajate ohutuse.	hädaolukorra lahendamise juht,

	Välja lülitama ventilaatorid, kui need pole automaatselt seiskunud. Välja lülitama elektritoite tulekahjutsoonis olevatest ja sellega külgnevate ruumide elektrijaotuskilpidest või vajadusel peaelektrikilpidest.	kommunikatsioone haldav isik
Evakueerimine	Alarmi heli rakendumine on evakueerimise signaaliks. Juhatama õpilased oma vastutusala ruumidest välja lähima ja ohutuma väljapääsuni. Kontrollima, et ruumidesse ei ole jäänud õpilasi, organiseerima välisuste juurde valve. Kogunema vastavalt evakueerimise korrale kogunemiskohta (punkt 4.2). Vajadusel abistades selles hätta /lõksu jäänud kaastöötajaid. Tegutsema vastavalt hädaolukorra lahendamise juhi korraldustele ning päästetöötajate juhistele. Hinnates olukorda, valima ohutuima tee kõikidest hoonetest ja ruumidest lahkumiseks, kontrollides, et kõik inimesed on lahkunud Andma vigastatuile esmaabi, vajadusel kutsuma kiirabi tel.112	kõik töötajad viimase tunni õpetajad, evakuatsiooni eest vastutavad isikud kõik töötajad
Inimeste loendus	Organiseerima kõikide õpilaste ja töötajate siirdumise loenduseks	viimase tunni õpetajad, evakuatsiooni eest

	evakueerunute kogunemiskohta (punkt 4.2). Võtma väljaprintitud inimeste nimekirja. Teostama inimeste loenduse nimekirjade alusel ja koostama puuduolevate inimeste nimekirja.	vastutavad isikud sekretär evakuatsiooni eest vastutav isik
Koostöö päästeteenistusega	Teavitama päästetööde juhti hoonesse jäänud inimestest, nende orienteeruvast asukohast ja ähvardava ohu suurusest. Vajadusel suunama hoonest eemale transpordivahendid. Päästeteenistuse saabumisel näitama hoonete skeemidel tulekahju asukoha, kirjeldama mis ja kui suures ulatuses põleb, juhatama kõige otsema tee tulekahju kohale, avama vajalikud uksed. Juhendama ja informeerima kohale saabunud päästetööde juhti, näitama elektrikilpide ja tuletõrje veevõtukohtade asukohad.	hädaolukorra lahendamise juht transporti korraldav isik, hädaolukorra lahendamise juht direktori asetäitja haldusalal
Inimeste transport	Organiseerima transpordivahendid nende õpilaste ja töötajate veoks koju, kellel tulekahju tagajärjel puudub võimalus riietuda ja isiklikke esemeid hoonest välja tuua.	transporti korraldav isik,

5.2. ESMASTE TULEKUSTUTUSVAHENDITE KASUTAMINE

Tulekustuti kasutamine

- eemalda kaitsesplint;
- suuna otsik tulekoldesse;
- vajuta päästikule.

Tahkete esemete või materjalide kustutamisel suunata kustutusaine kõige intensiivsema põlemise kohta, kustutada tuld järkjärgult eest tahapoole, ülalt alla n.ö. pühkivate liigutustega, kattes põlevate esemete pinna kustutusainega.

Lahtistes ja madalate äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitavalt vastu reservuaari siseseina.

Sellisel kustutades valgub kustutusaine alla ja katab põleva vedeliku pinna, isoleerides selle ümbritsevast õhuhapnikust ning kustutades põlemise.

Mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järkjärgult katta kustutusainega kogu põlev pind.

Süsihappegaaskustutiga kustutades tuleb kustutit hoida võimalikult vertikaalselt, et mitte takistada süsihappegaasi normaalset väljumist.

Külmahaavade vältimiseks ei tohi palja käega kinni võtta töötava süsihappegaaskustuti süsihappejoa väljalaskelehist, samuti ei tohi seda juga suunata inimestele.

Kui süsihappegaaskustutit kasutati ruumis, tuleb pärast kustutamist kõigil ruumist väljuda ning ruumi tuulutada.

5.3 TULEKAHJU LEVIKU PIIRAMISE MEETMEID

Tulekahju leviku piiramise peamisteks meetmeteks on kustutamine ja lokaliseerimine.

Tulekahju kustutamiseks kasuta esmaseid tulekustutusvahendeid. Kustutamise käigus tuleb silmas pidada, et ei hinnataks üle oma võimeid. Elektriseadmete kustutamisel tuleb meeles pidada, et viimased tuleb enne voolu alt vabastada (v.a. juhul, kui kustuti pealdise kolmandas jaotises on kirje “Võib kasutada kuni 1000 V pingega elektrijuhtmete ja –seadmete kustutamiseks” , tähis “E”).

Kui tulekahju levik ei ole võimalik tulekustutusvahenditega piirata ja kui tunned, et ei ole iseseisvalt võimeline likvideerima põlemiskollet, lahku kiirest ruumist.

Tuleleviku lokaliseerimiseks sulge väljudes kõik aknad ja uksed. Võimalusel lülitada välja elekter.

5.4 MUUD JUHISED TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISEKS

Näpunäiteid juhuks kui olete sattunud väljapääsmatusse olukorda ehk päästetavaks :

- püüdke säilitada enesevalitsus ja olla rahulik;
- kui ruumist pole võimalik lahkuda, sulgege (lukustamata) uks, toppige uksepilud ja ventilatsioonivad kinni võimaluse korral veega niisutatud riidega;
- avage aknad ning hüüdke appi, samas näidates ennast, või helistage häirekeskusele, kolleegile või ülemusele ning teavitage neid enda olukorrast ning täpsest asukohast;
- kui tuli on väljapääsuteed ära lõiganud, ärge üritage tulerindest läbi murda (sama kehtib ka paksust suitsutsoonist läbiminemise kohta);
- liikudes suitsuses ruumis või koridoris ärge seiske püsti, vaid liikuge seina ääres kas neljakäpukil või roomates, sest põranda ligidal on suitsu tihedus väiksem;
- teadmata, kus tulekolle asub, pea meeles, et enne ukse avamist katsu käega ukse pinda (ka käepidet) veendumaks nende temperatuuris. Niimoodi saad informatsiooni kõrvalruumis oleva olukorra kohta;
- ust avades jää alati selle varju või varja ennast ukse kõrvale seina äärde;
- anna päästemeeskonnale enda asukohast märku kõigi võimalike vahendite abil.

Esmaabi

Tegutsemine põletuste korral:

- päästa inimene ja kustuta põlevad riided näiteks teki või vaibaga; kustutamise ajal käsi tal olla pikali, selleks et leegid ei põletaks kaela ega nägu;
- juhul kui sinu oma riided põlevad, kustuta need maas pööreldes või leekide summutamisega;
- jahuta põlenud piirkonda kohe jooksva vee all või vees hoides; otsene jahutamine on riiete eemaldamisest tähtsam; väikesi põletusi võib jahutada pikemat aega, sest see leevendab valu;
- tee põletushaavale puhas side;
- ära kasuta salve, ära ava ville;
- kaitse põlenut mahajahtumise eest (ka suvel);
- juhul kui kannatanul on hingamine raskendatud, aseta ta poolistuvasse asendisse;
- aseta teadvuse kaotanud kannatanu külili asendisse;
- kutsu kiirabi.

6. PÄÄSTEMEESKONNAGA TEHTAVA KOOSTÖÖ JUHIS

6.1. PÄÄSTEMEESKONNA VASTUVÕTU KOHT ASUTUSE TERRITOORIUMIL JA SISENEMISTEED EHTISTESSE

Päästemeeskonna vastuvõtu kohaks on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi peasissekäigu esine Sambla tänava lõik. Päästemeeskonda vastu võtnud isik peab juhatama kustutusmeeskonna (lühimat teed pidi) põlemiskohale.

6.2. PÄÄSTEMEESKONNA INFORMEERIMISE KORRALDUS

Tuleohutuse eest vastutav isik või töötaja, kes juhtis kustutustöid ja evakuatsiooni on peale päästeteenistuse saabumist kohustatud teatama päästetööde juhile:

- mis ja kui suures ulatuses põleb;
- kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid;
- millist teed pidi jõuab kõige paremini kannatanuteni (tulekoldeni) ning umbkaudne teepikkus (meetrites);
- muud tulekahjuga kaasnevad ohud;
- ATS-i keskseadmete asukohad;
- tuletõrjehüdrantide asukohad;
- elektrikilpide asukohad:
 - ✓ peahoone peakilp 1. korrusel ja elektrikilbid kõikidel korrustel,
 - ✓ kaarhalli fuajees;
 - ✓ katlamaja kütteruumis;
 - ✓ õpilaskodu 1. korrusel;
 - ✓ algklasside maja keldriruumis;
 - ✓ elektri alajaam asub Pargi ja Sambla tänava nurgal.

NB ! Ärge lahkuge sündmuskohalt, kuna päästetööde juhil võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.

Hoonesse võib tagasi pöörduda ja tööd jätkata peale vastava loa saamist päästetööde juhilt.

